



MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MAJETKU A INVESTIC

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MUFO 12020/2011

Sp.Zn.:

MUFO_S 2081/2011

VYŘIZUJE:

Ing. Dagmar Faldynová

TEL.:

558 604 183

FAX:

558 676 279

E-MAIL:

dfaldynova@frydlantno.cz

DATUM:

29.06.2011

Obecní úřad STARÉ HAMRY		Č. dopor.
Došlo:	30-06-2011	Zprávy:
Č. j.	2311/2011	K
Přílohy:	1	Ukl. znak

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí – veřejná vyhláška

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, majetku a investic, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15, odst.1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) **oznamuje** ve smyslu ustanovení § 112 stavebního zákona a § 47 správního řádu, že podáním žádosti Obce Staré Hamry, zastoupené starostou Bc. Janem Klepáčem, se sídlem Staré Hamry 283, PSČ 739 15, IČ: 00297241 bylo dne 24.5.2011 zahájeno vodoprávní řízení ve věci:

povolení stavby vodního díla - „Vodovod Staré Hamry, rekonstrukce a rozšíření“, na pozemcích parc.č. 3075/5, 4300/6, 4300/8, 3064/4, 3064/5, 3064/11, 4300/2, 3435/1, 4493/2, 3435/10, 3435/9, 4282/1, 4282/2, 3061/11, 3435/1, 3435/40, 4282/2, 3435/10, 4493/2 a 2934/1, katastrální území Ostravice 2, obec Staré Hamry podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

Předložený projekt řeší:

Stavba obsahuje následující stavební objekty (SO) :

SO 01 Rekonstrukce odběrného objektu

Dojde k úpravám na betonových konstrukcích stávajícího objektu a doplnění hradítek a stavítek, které zlepší průtoky v potoku přes odběrný objekt a zajistí bezpečný odběr vody. Stávající objekt je umístěn na pozemcích parc.č. 3435/1, 4493/2, 3435/10, 3435/9, 4282/1 a 4282/2.

SO 02 Rekonstrukce a doplnění technologie ÚV

Bude provedeno doplnění technologie ÚV a s tím související rekonstrukce technologického zařízení.

SO 03 Vybudování VDJ Klepačka 350 m³ (s odstraněním VDJ „dočasného“)

Stávající ocelový vodojem bude odstraněn a na stejném místě bude vybudován vodojem nový. Jedná se o betonový, zemní, 2 komorový VDJ obdélníkového půdorysu s armaturní komorou, trubní rozvody zajišťují všechny provozní varianty umístěný na pozemcích parc.č. 3435/1, 3435/40, 4282/2, 3435/10, 4493/2 a 2934/1.